

六安市生态环境局

六环水〔2020〕1号

六安市生态环境局关于叶集区污水处理厂扩建工程入河排污口设置申请的批复

叶集区城市管理行政执法局：

你单位报送的《叶集区污水处理厂扩建工程入河排污口设置论证报告书》收悉，根据《入河排污口管理技术导则》等相关法律法规要求，批复意见如下：

一、同意叶集区污水处理厂扩建工程入河排污口位置设置在六安市叶集区团结路，地理坐标为东经 115°54'58.44"，北纬 31°52'16.29"，明渠连续排放，尾水排入沿岗河，最终进入史河。该入河排污口设计排污量为 4 万 m^3/d ，年排污总量为 1460 万 m^3 。

二、你单位要加强污水处理厂运营监管，做到污水稳定达标排放，按要求开展入河排污口规范化建设并纳入叶集区污水处理厂扩建工程竣工环境保护验收范围。

三、六安市叶集区生态环境分局负责该入河排污口的日常环境监管工作。



抄送：叶集区生态环境分局

六安市生态环境局

2020年4月30日印发
